

設計図書質疑応答書

- 1 告示等 平成29年11月14日 石岡市告示第507号
2 件名 H29国府中学校特別教室棟屋上防水改修工事

質問事項	回答
①エアコン室外機の撤去再設置について 重量を考えますと、クレーンでの撤去になりますが、クレーンの費用（2回分）は設計に入っているのでしょうか。	クレーン2回分を含みます。
②エアコン室外機の撤去再設置について エアコンを屋上から地上に降ろした場合、仮の置き場はご指定いただけるのでしょうか。	エアコンは屋上に仮置きし、基礎を防水後に戻します。
③防水のトップコートはガイナですが、こちらはメーカー保証はつきません。それに伴い、ウレタンのメーカーのトップコートではない場合メーカー保証がつくかは不明です。	防水のトップコートはX-1仕様に含まれます。 塗膜防水（X-1）の上に、断熱塗装（ガイナ）とします。