

設計図書質疑応答書

- 1 告示等 平成30年4月17日 石岡市告示第217号
 2 件 名 H30石岡ステーションパーク利活用店舗新設工事

質 問 事 項	回 答
A-05 i ガラスモザイクモールディングの形状等の解かる納まり詳細をいただけないでしょうか。	・外周モールディングは下記同等品とする。 ・みはし(株)サンメントセラEXM・EXM5346
A-05 k 外壁モールディングの形状の指定はありますか。納まり詳細をいただけないでしょうか。	・外壁モールディングは下記同等品とする。 ・みはし(株)サンメントセラEXM・EXM5256
待合室 天井・壁クロスの程度は、 $\frac{m}{\mu}$ 1000程度としてよろしいですか。	・よろしい。
間仕切壁に断熱材は不要ですか。	・不要です。
掲示板① ポスターグリップは、728×1030板を3枚と考えてよろしいですか。	・ポスターグリップの外形寸法を2,184×1,030とし、横フレームを3分割とします。
仮設計画図がありません。仮囲いは不要ですか。内訳書にも入っていません。建築基準法上必要だと思いますが(H=1800以上)建物内部なので必要ないのでしょうか。指示願います。	・不要とします。干渉する別途工事によって適宜調整いたします。
仮設水道・電気は工事で新規で見積りするのでしょうか。既設水道・電気は使用可能ですか。(使用分は市役所へ支払います。)	・仮設水道は子メーター設置のうえ、使用可能です。 ・仮設電気は仮設引込とします。

<p>A-06・07 既設FG4地中梁のように土間(スラブ)コンクリートを打設するように図面が書いてありますが、型枠が入りません。FG4の上の隙間175部分もコンクリート打設でよろしいでしょうか。指示願います。</p>	<p>・埋め殺型枠とします。</p>
<p>歩道カラー舗装について、黒い普通舗装に色塗るか、或いは合材そのものからカラー舗装なのか指示願います。</p>	<p>・カラーアスファルト混合物を用いたアスファルト舗装とする。</p>
<p>外壁ガラスモザイクタイルはどの程度の品物か、指示願います。</p>	<p>・外壁ガラスモザイクタイルは、下記同等品程度とします。 LIXIL ガラスモザイクルキアグラス</p>
<p>E-02・04において、私設子メーターの実装の表記がありますが、検定付の子メーターと考えてよろしいですか。</p>	<p>・検定付の子メーターとします。</p>
<p>E-04において、倉庫1と管理者便所の区画壁の貫通が図示されていますが、金属探査方法はレントゲンではなく超音波方式と考えてよろしいですか。</p>	<p>・よろしい。</p>
<p>E-06において、監視カメラ3台を既設カメラコントロールユニットの空き回路に接続するよう図示されておりますが、4期改修工事の積算図面では空き回路が無い様に図示されております。コントロールユニット他の増設は不要でカメラのみの増設と考えてよろしいですか。</p>	<p>・既設コントロールユニットに3回路の空きがあります。</p>
<p>M-03において、換気工事はテナント工事との表記がありますが、テナント区画(4室)は24時間換気設備を含めてテナント工事としてよろしいですか。又、待合スペースについては換気設備はなしと考えてよろしいですか。</p>	<p>・換気工事は、24時間換気設備を含めて全てテナント工事とします。また、待合スペースに換気設備はありません。</p>
<p>M-02・03のガス配管工事において、各テナントのガス消費量(又はテナントの業態)の目安はありますか。ラーメン店等消費量の多い業態が2ヶ所以上になると、本図面の計画では供給不足が生じる可能性があります。</p>	<p>・設計図のとおりとする。</p>