

設計図書質疑応答書

- 1 告示等 平成30年 7月10日 石岡市告示第350号
2 件名 平成30年度 石岡運動公園体育館改修工事

質問事項	回答
工事期間中は、体育館及び施設の一般利用は無と考えてよろしいでしょうか。（大・小体育館、他館内施設）	工事のため休館とします。（事務室のみ運営します。）
工事期間中、工事車両の駐車は仮囲い内のみとなりますか。場内駐車場の駐車は可能でしょうか。	場内駐車場の使用は可能ですが、事前打合せにおいて使用範囲を決めさせて頂きます。
電気時計の修理を行うよう図示されておりますが内訳には記載が有りません。修理を行う旨追記致しますか。又、現在の不具合の内容をご回示下さい。	設計図面の記載誤りです。電気時計の修理はございません。
既存の高圧ケーブルCVT-60sqを253mm撤去すると有りますが、FEP配管が溶着していて引き抜けない可能性が高いと思われます。その場合は施工方法の変更もあり得ると考えてよろしいでしょうか。	現在の状況を確認した時点で、協議により決定していきます。
キュービクルの改修において、既存5面体撤去・新規3面体を設置と有りますが、トランス等は改修無しと図示されております。入替るのは函体のみでトランス饋電盤を外して新しい函体に再設置と考えるのでしょうか。その場合、中身の入替に作業時間がかかなり必要となりその間は全施設において停電となります。（想定7日）がよろしいでしょうか。	設計図書の記載不備により既存・新設が明示されていませんでしたが今工事において設置されるものは、全て新設となります。