

平成31年度 4月分 放射能検査結果

採水日 平成31年4月11日

検査項目名 \ 採水場所	中央浄水場	下林浄水場	山崎浄水場
放射性ヨウ素 131	不検出	不検出	不検出
放射性セシウム 134	不検出	不検出	不検出
放射性セシウム 137	不検出	不検出	不検出
放射性セシウム合計	不検出	不検出	不検出

平成31年度 7月分 放射能検査結果

採水日 令和元年7月3日

検査項目名 \ 採水場所	中央浄水場	下林浄水場	山崎浄水場
放射性ヨウ素 131	不検出	不検出	不検出
放射性セシウム 134	不検出	不検出	不検出
放射性セシウム 137	不検出	不検出	不検出
放射性セシウム合計	不検出	不検出	不検出

平成31年度 10月分 放射能検査結果

採水日 令和元年10月2日

検査項目名 \ 採水場所	中央浄水場	下林浄水場	山崎浄水場
放射性ヨウ素 131	不検出	不検出	不検出
放射性セシウム 134	不検出	不検出	不検出
放射性セシウム 137	不検出	不検出	不検出
放射性セシウム合計	不検出	不検出	不検出

平成31年度 1月分 放射能検査結果

採水日 令和2年1月8日

検査項目名 \ 採水場所	中央浄水場	下林浄水場	山崎浄水場
放射性ヨウ素 131	不検出	不検出	不検出
放射性セシウム 134	不検出	不検出	不検出
放射性セシウム 137	不検出	不検出	不検出
放射性セシウム合計	不検出	不検出	不検出