

令和2年度 4月分 放射能検査結果

採水日 令和2年4月9日

採水場所 検査項目名	中央浄水場	下林浄水場	山崎浄水場	園部浄水場
放射性ヨウ素 131	不検出	不検出	不検出	不検出
放射性セシウム 134	不検出	不検出	不検出	不検出
放射性セシウム 137	不検出	不検出	不検出	不検出
放射性セシウム合計	不検出	不検出	不検出	不検出

令和2年度 7月分 放射能検査結果

採水日 令和2年7月2日

採水場所 検査項目名	中央浄水場	下林浄水場	山崎浄水場	園部浄水場
放射性ヨウ素 131	不検出	不検出	不検出	不検出
放射性セシウム 134	不検出	不検出	不検出	不検出
放射性セシウム 137	不検出	不検出	不検出	不検出
放射性セシウム合計	不検出	不検出	不検出	不検出

令和2年度 10月分 放射能検査結果

採水日 令和2年10月8日

採水場所 検査項目名	中央浄水場	下林浄水場	山崎浄水場	園部浄水場
放射性ヨウ素 131	不検出	不検出	不検出	不検出
放射性セシウム 134	不検出	不検出	不検出	不検出
放射性セシウム 137	不検出	不検出	不検出	不検出
放射性セシウム合計	不検出	不検出	不検出	不検出

令和2年度 2月分 放射能検査結果

採水日 令和3年2月4日

採水場所 検査項目名	中央浄水場	下林浄水場	山崎浄水場	園部浄水場
放射性ヨウ素 131	不検出	不検出	不検出	不検出
放射性セシウム 134	不検出	不検出	不検出	不検出
放射性セシウム 137	不検出	不検出	不検出	不検出
放射性セシウム合計	不検出	不検出	不検出	不検出