

設計図書質疑応答書

1 告示等 令和4年3月11日 石岡市告示第142号

2 件名 令和4年度 空調保守点検業務（中央公民館）

No.	質問事項	回答
1	<p>・仕様書P9 積算内訳書 吸収式冷温水機項目欄について テレメン予監視と記載がございます。遠隔監視業務も含まれますか？</p>	<p>・遠隔監視業務を含みます。機器異常時等、メーカーへ通知されています。</p>
2	<p>・ご報告書様式について 川重冷熱工業チェックシートを使用と記載がございます。共通仕様書に基づいたご報告書でも可能でしょうか？</p>	<p>共通仕様書に基づいた報告書でも可とします。</p>
3	<p>・自動制御機器のメーカー及び型式を教えてください。</p>	<p>アズビル savic-netFX2 compact 隣接 八郷総合支所に設置してあります。</p>