

## 設計図書質疑応答書

1 告示等 令和4年3月11日 石岡市告示第143号

2 件名 令和4年度 冷温水発生機保守点検委託（ふれあいの里石岡ひまわりの館）

No.	質問事項	回答
1	・冷却水水質管理について 冷却水の水質管理 1回/月実施 は含まれますか？	冷却水の水質管理 1回/月実施は含まれません。