

設計図書質疑応答書

- 1 告示等 令和4年4月12日 石岡市告示第445号
- 2 件名 R4石岡小学校屋内運動場外部改修工事

No.	質問事項	回答
1	A-02 塗装工事における外壁剥落防止工法について、予定されている具体的な仕様や工法名,使用材料メーカー名等ございましたらご教示願います。	(株)ダイフレックスの外壁剥落防止工法です。
2	A-02 折板屋根の塗装工事について、高圧水洗浄後に防水の記載がございます。この防水の部分に関して内訳書には記載がないのですが、施工する場合の工法,数量等をご教示願います。	防水は無しで構いません。
3	特記仕様書3防水改修工事4外壁改修工事 防水改修工事及び外壁改修工事において施工数量調査を実施するよう記載がございます。この部分に関して内訳書に記載がないのですが実施する場合の数量・箇所をご教示願います。	外壁改修および防水改修に該当する項目、数量にてご判断の上、実施をお願いいたします。
4	既存RC部分の外壁剥落防止工法として使用する材料のご指示をお願いします。	(株)ダイフレックスの外壁剥落防止工法です。