

設計図書質疑応答書

1 告示等 令和4年8月16日 石岡市告示第742号

2 件名 R4(仮称)石岡駅西口交流施設外構改修工事

No.	質問事項	回答
1	E-01において、新設の照明器具は既存の外灯盤1・2にて制御するとの表記がありますが、既存盤に今回の回路に適合するタイマー及び電磁接触器が組み込まれていると考えてよろしいですか。	既存盤にタイマー等が設置されております。
2	A-05において、柵の高さ調整を行うよう図示されておりますが、内訳書に項目がありません。項目を追加すると考えてよろしいですか。 又、調整する高さのおおよその目安をご回示下さい。	柵高の調整は立ち上げ部の切り詰めを想定しており、軽微な作業であることから項目の追加は予定しておりません。 高さは10cm程度下げることが想定していますが、詳細については、受注後の協議により決定します。
3	E-01において、外灯盤1・2と2面あるよう表記されておりますが、現場確認したところ、1面しかありませんでした。1面の中に図示の2面分の回路があると考えてよろしいですか。	外灯盤については、看板基礎に1面と建物裏の既設盤のわきに1面が設置されています。