

設計図書質疑応答書

- 1 告示等 令和4年10月11日 石岡市告示第842号
- 2 件名 R4単林・姥坂線 橋梁補修設計業務委託

No.	質問事項	回答
1	設計内訳書を見るとプレキャストボックスに架け替えるようになっていますが、現地調査後、検討を実施してから断面修復や炭素繊維などのよる補修対応に変更することは問題ないでしょうか。	現地調査後、見解を異にする事項が発生した場合は、監督員と協議し対応を検討します。
2	プレキャストボックスに架け替える場合、当該橋梁の地盤データ（ボーリングデータ、標準貫入試験の結果）は提供して頂けますか。	昭和30年当時に架設された現橋が存在し、下部構造には問題が見受けられないため、地盤データ等はありません。