

設計図書質疑応答書

- 1 告示等 令和4年10月11日 石岡市告示第839号
- 2 件名 令和4年度 受水槽清掃点検業務委託（市営池の台団地 外3団地）

No.	質問事項	回答
1	給水タンク点検・圧力点検は外観検査・目視検査でよろしいですか？	外観・目視検査に加え、圧力タンク表示板の数値を確認し、異常値であれば計測器を用いての検査を想定しています。
2	水質検査は、採取後2週間程度検査結果に時間がかかります大丈夫ですか？	水質検査成績書は点検・清掃作業報告書に添付するものとします。
3	各市営団地の受水槽の構造（1槽式・2槽式）どちらになりますか？（断水に伴い）	全団地1槽式となります。
4	清掃時間帯？（平日・祝日・土日 日中 夜間等）	平日の日中が望ましいです。