

設計図書質疑応答書

1. 告示等 令和5年4月11日 石岡市告示第404号

2. 件名 R5国府中学校外部改修工事

	質問事項	回答
1	<p>図A-38 上部に（全周ガラス押えシーリング撤去の上、5×5シーリング打設）とありますが、内訳 管理・普通・特別教室棟-10の建具廻りシーリング打ち替えとは別と考えれば宜しいでしょうか。 今工事の施工範囲であれば、ガラス押えシーリングの数量をご指示ください。 （他、屋内運動場・技術科棟も数量を指示お願いいたします。）</p>	<p>（全周ガラス押えシーリング撤去の上、5×5シーリング打設）は全ページ削除、全棟共今工事施工範囲外とします。</p>
2	<p>内訳 管理・普通・特別教室棟-12の外壁 各種吹付下地処理がRBとなっておりますが、特記仕様書(P19)では高圧水施工法30Mpa程度となっております。高圧水施工法として宜しいでしょうか。 また、30Mpaでの下地処理ですと内訳にある外壁 高圧水洗浄(10～30Mpa)と重複します。ご指示願います。</p>	<p>特記仕様書P19水洗い工法にて願います。</p>
3	<p>内訳 管理・普通・特別教室棟-12 防水形複層塗材 吹付タイルは吹きっぱなしでしょうか、押さえの仕上げでしょうか。押さへの仕上げであれば、形状の指示をお願いいたします。</p>	<p>凹凸、ゆず肌標準仕様とします。</p>
4	<p>内訳 管理・普通・特別教室棟-13 テラス床 水性アクリル樹脂系床仕上げとありますが、防塵薄膜塗料と考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>溶剤系特殊アクリル樹脂防塵床用塗料です。</p>