

設計図書質疑応答書

1. 告示等 令和5年4月11日 石岡市告示第403号

2. 件名 R5石岡小学校外部改修工事

	質問事項	回答
1	本工事内訳書 No. 34の受水槽基礎 1.0式は、本工事内訳書No. 37～44の事でしょうか。	お見込みのとおりです。
2	A工区 管理教室棟 南側立面図がありません。手摺・樋等の更新があるので図面をいただきたい。	追加図面をアップロードしましたので、ご確認ください。
3	図面に電気図と設備図が見当たりません。積算が困難ですので電気図と設備図をご回示下さい。	追加図面をアップロードしましたので、ご確認ください。
4	バルコニー手摺交換でアルミ製二段笠木格子タイプ手摺のメーカー名を教えてください。	参考品 白水興産株式会社 アークレール1K-K型になります。
5	追加図面(電気・給排水)と内訳書に齟齬があり、図面にある項目で内訳書にないものが散見されます。 については、図面に則った内訳書のご回示をお願い致します。	図面E-02 キュービクル内の増設工事範囲については、内訳書No. 51をご確認ください。 図面E-01 開放渡り廊下部分の電線については、渡り廊下の梁に固定する想定です。 キュービクルから新設受水槽ポンプ室への電線の長さについては、内訳書No. 51、No. 58、No. 65の合計となります。