

設計図書質疑応答書

1.告示等 令和5年5月16日 石岡市企業管理告示第8号

2.件名 令和5年度 石岡市水道事業 量水器購入（単価契約）

| | 質問事項 | 回答 |
|---|--|--|
| 1 | 口径40mmの仕様についてですが、接線流羽根車式、または、たて型軸流羽根車式のどちらの仕様になりますか？ | 40mmの仕様につきましては、接線流羽根車式となります。 |
| 2 | 弊社で取り扱いのないメーターは、他社購入品となりますが、可能でしょうか。 | 他社購入品であっても、仕様を満たすものであれば可とします。 同等品確認書の提出をお願いします。 |