

設 計 図 書 質 疑 応 答 書

1. 告示等 令和5年6月6日 石岡市告示第533号

2. 件 名 令和5年度 南小学校児童クラブ増築工事

	質問事項	回答
1	既存学童保育館 片持ち式既製アルミ庇の参考製造メーカーを教えてください。	参考品：アルフィン株式会社 AD2Sになります。
2	室名札の材質、サイズ、取付方法を教えてください。	材質：アクリル製 サイズ：W=250 H=50 t=5 取付方法：木ねじ等での取付 上記により想定しています。
3	共通仮設の仮囲いですが、内訳書では防炎シートと表記、A-20・仮設計画図では、成型板と表記されております。どちらが正でしょうか。また、内訳の数量が図面表記の数量と異なります。図面数量の合計126.0mとしてよろしいでしょうか。	正しくは「防炎シート」となります。 数量は内訳書により108.0mとなります。 A-20・仮設計画図について修正図面をアップロードしましたのでご確認ください。