

設計図書質疑応答書

1. 告示等 令和5年 9月 5日 石岡市告示第 772 号

2. 件 名 R 5 林小学校・恋瀬小学校特別教室空調整備工事

	質問事項	回答
1	E 電気設備工事(恋瀬小学校) 1 高圧受変電設備改修工事 変圧器は、林小学校より移設し取付けますが、「機器の品質保証」「機器寿命」について、どのように考えればよろしいでしょうか。	変圧器については、移設品を再利用するため機器本体の品質保証等は考慮しないこととする。