

設計図書質疑応答書

1. 告示等 令和5年 9月 5日 石岡市告示第 771 号
2. 件 名 R 5 柿岡小学校・小幡小学校・小桜小学校特別教室空調整備工事

	質問事項	回答
1	柿岡小学校 E 電気設備工事 ① 受変電設備工事 変圧器(屋内)50Hz用において、城南中移設品を再利用するのですが、「機器の品質保証」、「機器寿命」について、どの様に考えればよろしいでしょうか。	変圧器については、移設品を再利用するため機器本体の品質保証等は考慮しないこととする。