

設計図書質疑応答書

1. 告示等 令和6年1月9日 石岡市告示第 18 号
2. 件 名 令和5年度 八郷学校給食センター中規模改修 第1期工事

	質問事項	回答
1	ダクト フード表③～⑥が赤字になっていますが、内訳書には記載がありません。フードの撤去と新設はするのでしょうか。	現況のまま再使用となります。
2	配線類の納期が未定の状況ですが、市ではどのように把握しておりますか。	入手しづらい状況があることは確認しております。工期内の納品が難しい場合には受注者と別途協議させていただきます。
3	空調機処分時のフロン回収ですが、フロンガスの数量を教えてください。または、撤去分の空調機器の仕様書はありますか。	添付図面(M-02)の機器仕様から算出してください。
4	撤去分のボイラーの重量を教えてください。または、ボイラーの仕様書はありますか。	2, 320Kgが2台になります。 機器仕様は添付図面(M-17)を参照願います。