

# 設計図書質疑応答書

1. 告示等 令和6年4月9日 石岡市告示第449号

2. 件名 令和6年度石岡市海洋センタープール施設改修工事

	質問事項	回答
1	膜体の取替工事で設計図では本体、通路共改修になっていますが内訳書では通路のみ改修になっているのですが、通路のみで宜しいのでしょうか。	通路棟膜体のみとし、プール膜体については契約後、受注者と協議いたします。
2	煙突・煙道撤去とあるが、新設は同じものでよいのでしょうか？	お見込のとおりです。
3	煙道・煙突改修工事がありますが、図面は既設が360Φを撤去新設とありますが、新設も同径の360Φでよろしいのでしょうか。	お見込のとおりです。
4	プール膜体は仕上げ表ですと新設になっていません。 図面では膜体は上屋膜体で入っています。 内訳書では入っていません。 プール上屋膜体は入っていないと考えて良いのでしょうか。	通路棟膜体のみとし、プール膜体については契約後、受注者と協議いたします。
5	建築主体工事内DP塗装に関して、上塗りの等級をご教示願います。	上塗りの等級は、煙突支柱1級・その他2級となります。
6	建築主体工事内高圧水洗いに関して、加圧力はどの程度とするかご教示願います。	加圧力は、30～50パスカルとなります。
7	煙道・煙突工事内耐熱塗装工事に関して、耐熱温度をご教示願います。	耐熱温度は、500～600℃となります。