

設計図書質疑応答書

1. 告示等 令和7年1月21日 石岡市告示第94号
2. 件名 令和6年度朝日里山学校応接室空調機更新工事

	質問事項	回答
1	冷媒管・電線・ラッキング等の部材の記載が無いのですが、既存品を再利用という考えでよろしいのでしょうか。	既存の空調機は設置後約30年が経過しており、取付具は劣化等の要因により再利用できないため、基本的にはすべて交換となります。