

設計図書質疑応答書

1. 告示等 令和7年1月21日 石岡市告示第55号

2. 件名 冷暖房用設備管理業務委託(八郷総合支所複合施設) 【債務負担行為】

	質問事項	回答
1	点検回数が年4回(冷房シーズンイン5月、暖房シーズンイン11月、冷房シーズン中8月、暖房シーズン中1月)とありますが、冷温水発生機以外の設備すべて、年4回点検を行うのでしょうか。	冷温水発生機本体を含むすべての設備の点検を、年4回実施するものとする。
2	オイルメインタンク 5,000.の点検内容を詳しくご教示ください。(外観点検等だけか、など)	消防法第14条の3の2に基づく法定点検を実施するものとする。
3	入札金額は3年総額で記載でしょうか。	入札金額は3年総額とする。
4	吸収式冷温水機の型式等ご教示ください。	吸収式冷温水機(川重冷熱工業株式会社製) 型式:OLA-120A(RB-1号機) OLA-150A(RB-2号機)