

設計図書質疑応答書

1. 告示等 令和8年9月1日 石岡市告示第627号

2. 件 名 令和8年度 石岡市消防本部空調設備更新工事

	質問事項	回答
1	・土日作業であるか。また、工事時間帯に制約はあるか。	労務単価は、通常勤務すべき時間帯（平日8時～17時）で積算しております。詳細については、受注者と別途協議いたします。
2	・配管SUSラッキングは、何メートル程度見込めば宜しいか。	既存配管SUSラッキングは約1.7mです。現況写真を添付いたします。
3	・フロン回収(処分費)について、フロンガスの量が分かれば教えていただきたい。	標準充填量15.5kgの3割程度を見込んでおります。

令和8年度 石岡市消防本部空調設備更新工事 既存配管SUSラッキング 計1.7m

