令和8年度 4月分 水質検査結果

石岡市生活環境部水道課

検査項目名	基準値	中央地区	下林地区	山崎地区	園部地区
残留塩素	0.1mg/l以上	0.45 mg/L	0.38 mg/L	0.42 mg/L	0.28 mg/L
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				
ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下				
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				
ﾋ素及びその化合物	0.01mg/L以下				
六価ｸﾛﾑ化合物	0.05mg/L以下				
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下				
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				
ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/L以下				
ﾎｳ素及びその化合物	1mg/L以下				
四塩化炭素	0.002mg/L以下				
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下				
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下				
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下				
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下				
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下				
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下				
塩素酸	0.6mg/L以下				
ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/L以下				
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下				
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.04mg/L以下				
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下				
臭素酸	0.01mg/L以下				
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下				
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.2mg/L以下				
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下				
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下				
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下				
亜鉛及びその化合物	1mg/L以下				
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下				
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				
銅及びその化合物	1mg/L以下				
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下				
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下				
塩化物ｲｵﾝ	200mg/L以下	39.0 mg/L	13.5 mg/L	7.1 mg/L	9.4 mg/L
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/L以下				
蒸発残留物	500mg/L以下				
陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/L以下				
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満
非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下				
ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.9 mg/L	0.4 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L未満
pH値	5.8～8.6	7.7	7.6	7.9	7.6
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.8 度	0.5 度未満	1.5 度	1.2 度
濁度	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満
PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下				

令和8年度 5月分 水質検査結果

石岡市生活環境部水道課

検査項目名	基準値	中央地区	下林地区	山崎地区	園部地区
残留塩素	0.1mg/l以上	0.66 mg/L	0.51 mg/L	0.38 mg/L	0.62 mg/L
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				
ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下				
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				
ﾋ素及びその化合物	0.01mg/L以下				
六価ｸﾛﾑ化合物	0.05mg/L以下				
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下				
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				
ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/L以下				
ﾎｳ素及びその化合物	1mg/L以下				
四塩化炭素	0.002mg/L以下				
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下				
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下				
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下				
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下				
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下				
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下				
塩素酸	0.6mg/L以下				
ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/L以下				
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下				
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.04mg/L以下				
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下				
臭素酸	0.01mg/L以下				
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下				
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.2mg/L以下				
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下				
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下				
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下				
亜鉛及びその化合物	1mg/L以下				
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下				
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				
銅及びその化合物	1mg/L以下				
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下				
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下				
塩化物ｲｵﾝ	200mg/L以下	36.8 mg/L	13.3 mg/L	7.0 mg/L	9.8 mg/L
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/L以下				
蒸発残留物	500mg/L以下				
陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/L以下				
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満
非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下				
ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.8 mg/L	0.3 mg/L	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満
pH値	5.8～8.6	7.7	7.6	7.8	7.6
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.9 度	0.5度未満	1.6 度	1.0 度
濁度	2度以下	0.1 度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1 度未満
PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下				

令和8年度 6月分 水質検査結果

石岡市生活環境部水道課

検査項目名	基準値	中央地区	下林地区	山崎地区	園部地区
残留塩素	0.1mg/l以上	0.35 mg/L	0.75 mg/L	0.32 mg/L	0.31 mg/L
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				
ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下				
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				
六価ｸﾛﾑ化合物	0.05mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下				
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		2.56 mg/L		2.60 mg/L
ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.30 mg/L			
ﾎｳ素及びその化合物	1mg/L以下				
四塩化炭素	0.002mg/L以下				
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下				
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下				
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下				
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下				
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下				
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下				
塩素酸	0.6mg/L以下	0.21 mg/L	0.13 mg/L	0.19 mg/L	0.08 mg/L
ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下	0.009 mg/L	0.003 mg/L	0.004 mg/L	0.001mg/L未満
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.04mg/L以下	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.014 mg/L	0.005 mg/L	0.004 mg/L	0.005 mg/L
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.039 mg/L	0.013 mg/L	0.012 mg/L	0.011 mg/L
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.2mg/L以下	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	0.011 mg/L	0.003 mg/L	0.004 mg/L	0.001 mg/L
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下	0.005 mg/L	0.002 mg/L	0.001mg/L未満	0.005 mg/L
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満
亜鉛及びその化合物	1mg/L以下				
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下				
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			0.03mg/L未満	
銅及びその化合物	1mg/L以下				
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下				
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下			0.008 mg/L	
塩化物ｲｵﾝ	200mg/L以下	38.3 mg/L	13.3 mg/L	6.9 mg/L	10.2 mg/L
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/L以下	59 mg/L			72 mg/L
蒸発残留物	500mg/L以下	197 mg/L	153 mg/L	133 mg/L	167 mg/L
陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/L以下				
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満
非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下				
ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	1.2 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L未満
pH値	5.8～8.6	7.7	7.7	7.9	7.6
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	1.4 度	0.5 度未満	1.2 度	0.8 度
濁度	2度以下	0.1 度	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満
PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L未満	0.000005mg/L未満	0.000005mg/L未満	0.000005mg/L未満

令和8年度 7月分 水質検査結果

石岡市生活環境部水道課

検査項目名	基準値	中央地区	下林地区	山崎地区	園部地区
残留塩素	0.1mg/l以上	0.25 mg/L	0.28 mg/L	0.34 mg/L	0.32 mg/L
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				
ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下				
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				
ﾋ素及びその化合物	0.01mg/L以下				
六価ｸﾛﾑ化合物	0.05mg/L以下				
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下				
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				
ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/L以下				
ﾎｳ素及びその化合物	1mg/L以下				
四塩化炭素	0.002mg/L以下				
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下				
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下				
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下				
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下				
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下				
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下				
塩素酸	0.6mg/L以下				
ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/L以下				
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下				
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.04mg/L以下				
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下				
臭素酸	0.01mg/L以下				
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下				
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.2mg/L以下				
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下				
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下				
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下				
亜鉛及びその化合物	1mg/L以下				
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下				
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				
銅及びその化合物	1mg/L以下				
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下				
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下				
塩化物ｲｵﾝ	200mg/L以下	37.3 mg/L	12.7 mg/L	6.9 mg/L	10.2 mg/L
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/L以下				
蒸発残留物	500mg/L以下				
陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/L以下				
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満
非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下				
ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	1.2 mg/L	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満
pH値	5.8～8.6	7.7	7.6	7.9	7.6
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.8 度	0.5 度未満	1.1 度	0.8 度
濁度	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満
PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下				

令和8年度 8月分 水質検査結果

石岡市生活環境部水道課

検査項目名	基準値	中央地区	下林地区	山崎地区	園部地区
残留塩素	0.1mg/l以上	0.12 mg/L	0.41 mg/L	0.66 mg/L	0.34 mg/L
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				
ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下				
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				
ﾋ素及びその化合物	0.01mg/L以下				
六価ｸﾛﾑ化合物	0.05mg/L以下				
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下				
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				
ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/L以下				
ﾎｳ素及びその化合物	1mg/L以下				
四塩化炭素	0.002mg/L以下				
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下				
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下				
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下				
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下				
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下				
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下				
塩素酸	0.6mg/L以下				
ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/L以下				
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下				
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.04mg/L以下				
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下				
臭素酸	0.01mg/L以下				
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下				
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.2mg/L以下				
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下				
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下				
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下				
亜鉛及びその化合物	1mg/L以下				
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下				
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				
銅及びその化合物	1mg/L以下				
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下				
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下				
塩化物ｲｵﾝ	200mg/L以下	42.2 mg/L	13.3 mg/L	7.1 mg/L	10.3 mg/L
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/L以下				
蒸発残留物	500mg/L以下				
陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/L以下				
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満
非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下				
ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.8 mg/L	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満
pH値	5.8～8.6	7.6	7.6	7.8	7.6
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	1.1 度	0.5 度未満	1.8 度	1.0 度
濁度	2度以下	0.2 度	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満
PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下				

令和8年度 9月分 水質検査結果

石岡市生活環境部水道課

検査項目名	基準値	中央地区	下林地区	山崎地区	園部地区
残留塩素	0.1mg/l以上	0.41 mg/L	0.56 mg/L	0.54 mg/L	0.27 mg/L
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				
ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下				
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				
ﾋ素及びその化合物	0.01mg/L以下				
六価ｸﾛﾑ化合物	0.05mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下				
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		2.58 mg/L		0.72 mg/L
ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.30 mg/L			
ﾎｳ素及びその化合物	1mg/L以下				
四塩化炭素	0.002mg/L以下				
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下				
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下				
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下				
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下				
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下				
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下				
塩素酸	0.6mg/L以下	0.31 mg/L	0.18 mg/L	0.39 mg/L	0.17 mg/L
ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下	0.016 mg/L	0.003 mg/L	0.004 mg/L	0.001mg/L未満
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.04mg/L以下	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.015 mg/L	0.004 mg/L	0.004 mg/L	0.007 mg/L
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 mg/L	0.001mg/L未満	0.001 mg/L	0.001mg/L未満
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.050 mg/L	0.012 mg/L	0.012 mg/L	0.014 mg/L
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.2mg/L以下	0.003 mg/L	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満	0.003mg/L未満
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	0.015 mg/L	0.003 mg/L	0.004 mg/L	0.002 mg/L
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下	0.004 mg/L	0.002 mg/L	0.001mg/L未満	0.005 mg/L
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満	0.008mg/L未満
亜鉛及びその化合物	1mg/L以下				
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下				
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			0.04 mg/L	
銅及びその化合物	1mg/L以下				
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下				
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下			0.014 mg/L	
塩化物ｲｵﾝ	200mg/L以下	37.2 mg/L	13.2 mg/L	7.2 mg/L	9.4 mg/L
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/L以下	58 mg/L			61 mg/L
蒸発残留物	500mg/L以下	211 mg/L	160 mg/L	143 mg/L	161 mg/L
陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/L以下				
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満
非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下				
ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.8 mg/L	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満
pH値	5.8～8.6	7.6	7.6	7.8	7.6
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	1.0 度	0.5 度未満	1.7 度	1.3 度
濁度	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満
PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L未満	0.000005mg/L未満	0.000005mg/L未満	0.000005mg/L未満

令和8年度 10月分 水質検査結果

石岡市生活環境部水道課

検査項目名	基準値	中央地区	下林地区	山崎地区	園部地区
残留塩素	0.1mg/l以上	0.23 mg/L	0.41 mg/L	0.35 mg/L	0.29 mg/L
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				
ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下				
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				
ﾋ素及びその化合物	0.01mg/L以下				
六価ｸﾛﾑ化合物	0.05mg/L以下				
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下				
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				
ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/L以下				
ﾎｳ素及びその化合物	1mg/L以下				
四塩化炭素	0.002mg/L以下				
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下				
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下				
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下				
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下				
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下				
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下				
塩素酸	0.6mg/L以下				
ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/L以下				
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下				
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.04mg/L以下				
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下				
臭素酸	0.01mg/L以下				
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下				
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.2mg/L以下				
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下				
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下				
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下				
亜鉛及びその化合物	1mg/L以下				
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下				
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				
銅及びその化合物	1mg/L以下				
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下				
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下				
塩化物ｲｵﾝ	200mg/L以下	28.6 mg/L	12.2 mg/L	7.2 mg/L	9.4 mg/L
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/L以下				
蒸発残留物	500mg/L以下				
陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/L以下				
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満
非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下				
ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	1.3 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.4 mg/L
pH値	5.8～8.6	7.7	7.7	7.9	7.7
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	1.6 度	0.5 度未満	1.6 度	1.2 度
濁度	2度以下	0.2 度	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満
PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下				